



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Vukmanić: Vodosprema Vukmanić

Karlovac: Precpna stanica Rečica

Karlovac: Vodosprema Vučjak

Karlovac: Kvaternikova 1 - šaht

Analitički broj:

2058/26

2059/26

2060/26

2061/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				10:30	11:20	11:40	12:55
Datum analize				10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.
Datum završetka				13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.
Uzorak				2058/26	2059/26	2060/26	2061/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.23	0.2	0.19	0.15
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	20.2	19.8	19.5	18.9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.23	0.56	0.45	0.64
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.4	7.5	7.2	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				25.4	25.8	25.6	23.5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	335	389	382	379
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.56	0.52	0.62	0.65
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6.9	4.5	0.7	0.6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	6.2	8.4	5	5.8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Riječka 13b - hidrant

Karlovac: Radnička 14 - hidrant

Karlovac: Bašćinska cesta 18m - hidrant

Karlovac: Zagrad 23d - priprema u šahtu

Analitički broj:

2062/26

2063/26

2064/26

2065/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:20	12:10	12:40	13:30
Datum analize				10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.
Datum završetka				13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.	13.8.2026.
Uzorak				2062/26	2063/26	2064/26	2065/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.2	0.19	0.18	0.09
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18	18.5	18.5	21.1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.96	0.74	0.38	1.13
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.2	7.3	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				24.4	24.5	24.6	24.5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	381	381	381	382
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	24	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	33	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Cisterna za vodu za ljudsku potrošnju

Karlovac: Vrbanićev perivoj bb - hidrant

Karlovac: Mala Švarča bb - hidrant

Karlovac: Logorište 36d - hidrant

Analitički broj:

2066/26

2067/26

2068/26

2069/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Verifikacija punjenja cisterne

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.	10.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				16:00	16:00	14:25	15:30
Datum analize				11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.	11.8.2026.
Datum završetka				14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.	14.8.2026.
Uzorak				2066/26	2067/26	2068/26	2069/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.22	0.23	0.15	0.13
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18.5	18.1	18.3	18.9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.26	0.8	0.73	1.17
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.4	7.2	7.1	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				21.8	22.8	23.2	23.1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	384	385	378	379
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.32	0.24	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1.4	1	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	3.6	4.6	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	0	0	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	1	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj Službe upravljanja sig. vode za ljud.potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.

