



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vrazova 42 h - hidrant

Karlovac: Vrazova 47 - hidrant

Analitički broj:

2130/25

2131/25

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				26.9.2025.	26.9.2025.
Vrijeme uzorkovanja				14:40	16:00
Datum analize				27.9.2025.	27.9.2025.
Datum završetka				27.9.2025.	27.9.2025.
Uzorak				2130/25	2131/25
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,22	0,19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18,5	18,9
Mutnoća	°NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,93	0,49
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7,1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				14,1	14,7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	390	-
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	30	10
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	16	15

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj odjela upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing.

