Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Krašić: Vodocrpilište Krašić
Krašić: Vodosprema Brezarić
Krašić: Krašić 4D - Dječji vrtić Didi
Krašić: Krašić 136b - hidrant

Analitički broj:
2850/26
2851/26
2852/26
2853/26

Razlog uzorkovanja:
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak
Redovan uzorak

			Datum uzorkovanja	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	12:00	13:00	13:25	12:25
			Datum analize	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.
			Datum završetka	30.10.2026.	30.10.2026.	30.10.2026.	30.10.2026.
			Uzorak	**2850/26**	**2851/26**	**2852/26**	**2853/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	sirova voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	-	0,38	0,07	0,36
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16,6	16,7	18,6	16,7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,52	0,35	0,29	0,88
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7	7	7	7,1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				11,3	12,2	12,8	12,7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	654	685	687	682
Utrošak $KMnO_4$	mg/l O_2	SM:P-IV-9a:1990	5	1,8	2,02	2,26	3,11
Amonij	NH_4^+ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO_3^- mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	10	9,4	8,4	10,2
Kloridi	Cl^- mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	13,2	20,6	19,6	18,6
Nitriti	NO_2^- mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	0,176	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	170	1	146	162
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	220	30	300	250
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	1000	57	220	192
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vodene ne odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:
Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Vukmanić: Tušilović 58 - šaht	2846/26	Redovan uzorak
Karlovac: Precrpna stanica Banski Moravci	2847/26	Redovan uzorak
Karlovac: Vodosprema Vučjak	2848/26	Redovan uzorak
Borlin: Brodarci 2e - komora	2849/26	Redovan uzorak

			Datum uzorkovanja	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	07:50	10:10	12:10	10:45
			Datum analize	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.
			Datum završetka	30.10.2026.	30.10.2026.	30.10.2026.	30.10.2026.
			Uzorak	**2846/26**	**2847/26**	**2848/26**	**2849/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0,17	0,2	0,26	-
Klor dioksid	ClO_2 mg/l	DPD metoda		-	-	-	0,25
Kloriti	ClO_2^- µg/l	DPD metoda	700	-	-	-	30
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	15	16,3	17,5	12,6
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1,92	1,06	0,42	0,62
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	2	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,6	7,3	7,1	7,4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				14,7	15,9	17,3	14,8
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	210	389	378	352
Utrošak $KMnO_4$	mg/l O_2	SM:P-IV-9a:1990	5	0,11	0,24	0,3	0,2
Amonij	NH_4^+ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO_3^- mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4,2	2,9	0,8	10
Kloridi	Cl^- mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2,6	10,2	6,6	8,8
Nitriti	NO_2^- mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	-	-	20	-
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	10	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	11
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:
Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Krstinja: Vodosprema Krstinja	2842/26	Redovan uzorak
Kupljensko: Vodosprema Kupljensko	2843/26	Redovan uzorak
Utinja Vrelo Vojnić: Podsedlo 15	2844/26	Redovan uzorak
Kladuša: Granični prijelaz Gejkovac - šaht	2845/26	Redovan uzorak

			Datum uzorkovanja	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	08:40	08:15	09:45	08:55
			Datum analize	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.
			Datum završetka	30.10.2026.	30.10.2026.	30.10.2026.	30.10.2026.
			Uzorak	**2842/26**	**2843/26**	**2844/26**	**2845/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0,14	0,2	0,14	0,16
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	11,9	13,4	15,2	14,4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,5	0,33	0,18	0,61
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,6	7,7	7,5
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				14,8	14,6	15,3	14,9
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	389	351	210	396
Utrošak $KMnO_4$	mg/l O_2	SM:P-IV-9a:1990	5	0,74	0,23	0,33	0,46
Amonij	NH_4^+ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO_3^- mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4,4	6	4,2	7,1
Kloridi	Cl^- mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	10,4	2,6	1,2	3
Nitriti	NO_2^- mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	15	1	3
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0	0	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Zagrad 23d - priprema u šahtu	2838/26	Pritužba potrošača
Karlovac: Mirslava Krleže 9 - hidrant	2839/26	Redovan uzorak
Karlovac: Vrazova 3 - priprema u šahtu	2840/26	Pritužba potrošača
Karlovac: Lj. Šestića 2 - hidrant	2841/26	Pritužba potrošača

			Datum uzorkovanja	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	13:20	08:40	12:30	14:35
			Datum analize	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.	27.10.2026.
			Datum završetka	29.10.2026.	29.10.2026.	29.10.2026.	30.10.2026.
			Uzorak	**2838/26**	**2839/26**	**2840/26**	**2841/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0,32	0,3	0,25	0,23
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,7	18,3	18	18,1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1,86	1,04	1,95	0,33
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,2	7,2	6,9
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				18,2	16,9	18,2	13
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	376	373	381	376
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Vodosprema Skupica	2834/26	Redovan uzorak
Ozalj: Vodosprema Pristava	2835/26	Redovan uzorak
Ozalj: Vodosprema Žakanje	2836/26	Redovan uzorak
Ozalj: Vodosprema Ozalj	2837/26	Redovan uzorak

			Datum uzorkovanja	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	09:30	08:10	08:45	09:30
			Datum analize	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.
			Datum završetka	29.10.2026.	29.10.2026.	29.10.2026.	29.10.2026.
			Uzorak	**2834/26**	**2835/26**	**2836/26**	**2837/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0,05	0,34	0,36	0,36
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,4	13,2	13,8	13,7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,27	1,32	0,76	1,38
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,7	7,6	7,6	7,3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				18,1	16	16,7	16,9
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	361	363	366	360
Utrošak $KMnO_4$	mg/l O_2	SM:P-IV-9a:1990	5	0,47	0,43	0,57	0,62
Amonij	NH_4^+ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO_3^- mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1,1	6,1	7,1	5,7
Kloridi	Cl^- mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5,6	3,6	5,2	4
Nitriti	NO_2^- mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	20	-	-	-
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	0	-	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	8	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Lasinja: Banski Kovačevac 110 - hidrant	2830/26	Redovan uzorak
Lasinja: Crna Draga 38 - hidrant	2831/26	Redovan uzorak
Vukmanić: Skakavac 11b - p.o.	2832/26	Redovan uzorak
Karlovac: Imbre Tkalca 2 - šaht	2833/26	Redovan uzorak

			Datum uzorkovanja	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	08:00	08:20	08:45	10:05
			Datum analize	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.	26.10.2026.
			Datum završetka	29.10.2026.	29.10.2026.	29.10.2026.	29.10.2026.
			Uzorak	**2830/26**	**2831/26**	**2832/26**	**2833/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	-	-	0,18	0,25
Klor dioksid	ClO_2 mg/l	DPD metoda		0,06	0,26	-	-
Kloriti	ClO_2^- µg/l	DPD metoda	700	20	30	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16,6	13,8	15,1	16,7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,83	0,73	0,75	0,93
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,7	7,5	7,4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				18,7	18,9	18,1	18,5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	349	341	336	393
Utrošak $KMnO_4$	mg/l O_2	SM:P-IV-9a:1990	5	0,31	0,17	0,15	0,32
Amonij	NH_4^+ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO_3^- mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4,4	5	7,7	4,4
Kloridi	Cl^- mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	3	4,2	5,2	10
Nitriti	NO_2^- mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	63	0	27	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.