



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Vukmanić: Precrpna stanica Radočaji

Lasinja: Desni Štefanki 12a - H 4816

Lasinja: Trg hrvatskih branitelja 1 - šaht

Lasinja: Desno Sredičko 42a - H 4632

Analitički broj:

1934/26

1935/26

1936/26

1937/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:10	08:25	08:05	08:20
Datum analize				27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.
Datum završetka				30.7.2026.	30.7.2026.	30.7.2026.	30.7.2026.
Uzorak				1934/26	1935/26	1936/26	1937/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.3	-	-	-
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	0.21	0.33	0.08
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	-	-	40	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18.7	19.7	16.7	20.3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.25	0.52	0.19	1.34
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.4	7.2	7.3	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21.5	21.1	21.2	20.5
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	337	357	360	361
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.32	0.34	0.51	0.64
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6.7	4.9	4.8	4.8
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5	3.2	2.2	4
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	38	1	5
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	30	0	6
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0



Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Gaje Petrovića 5 - p.o.

Ozalj: Vodosprema Vrhovac

Jaškovo: Mali Erjavec 59a - U.O. Dinamo

Radatovići: Mjesno groblje Radatovići

Analitički broj:

1938/26

1939/26

1940/26

1941/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:30	08:35	08:55	11:15
Datum analize				27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.
Datum završetka				30.7.2026.	30.7.2026.	30.7.2026.	30.7.2026.
Uzorak				1938/26	1939/26	1940/26	1941/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.41	0.21	0.23	0.15
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.7	14.9	16.7	17.2
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1.29	1.41	0.27	0.21
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.4	7.4	7.7
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				20.5	16.2	14.7	17.6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	387	365	425	350
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.58	0.55	0.61	0.7
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	2	6.3	6.9	3.5
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5.4	2	2.4	1.2
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	4	0	0	4
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	-	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Krašić: Krašić 69b - hidrant

Pribić: Pribić Crkveni 21 - Dom umirovljenika

Karlovac: I. Gojaka 4 - priprema u šahtu vrtića Švarča

Karlovac: Baščinska cesta 33 - šaht

Analitički broj:

1942/26

1943/26

1944/26

1945/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:35	09:50	08:50	10:20
Datum analize				27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.	27.7.2026.
Datum završetka				30.7.2026.	30.7.2026.	30.7.2026.	30.7.2026.
Uzorak				1942/26	1943/26	1944/26	1945/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.11	0.03	0.22	0.2
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16.1	17.1	17.8	17.8
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.2	0.16	0.58	0.53
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.1	7.3	7.4	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				18.2	19.1	24.4	24.2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	662	564	385	383
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	1.18	0.67	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	12.6	3.2	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	10	2	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	8	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	1	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Baščinska cesta 18 b - šaht

Karlovac: Baščinska cesta 45a - hidrant

Analitički broj:

1946/26

1947/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				27.7.2026.	27.7.2026.
Vrijeme uzorkovanja				09:50	11:05
Datum analize				27.7.2026.	27.7.2026.
Datum završetka				30.7.2026.	30.7.2026.
Uzorak				1946/26	1947/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.21	0.23
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.6	17.9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.96	1.4
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				24	23.2
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	382	378
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	2
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.

