Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: I. Gojaka 4 - priprema u šahtu vrtića Švarča	2854/26	Pritužba potrošača
Karlovac: Donja Švarča 78 - hidrant	2855/26	Pritužba potrošača
Karlovac: Riječka 13b - hidrant	2856/26	Pritužba potrošača
Karlovac: Baščinska cesta 18m - hidrant	2857/26	Pritužba potrošača

			Datum uzorkovanja	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	11:15	11:40	13:35	14:20
			Datum analize	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.
			Datum završetka	31.10.2026.	31.10.2026.	31.10.2026.	31.10.2026.
			Uzorak	**2854/26**	**2855/26**	**2856/26**	**2857/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.29	0.29	0.23	0.25
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.5	17.7	18	17.3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1.28	0.63	0.64	0.63
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.2	7.3	7.4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				17.2	17.1	17.2	17.6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	375	375	375	376
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	40	-	-	0
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	-	25
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	6	10	4	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Zagrad 23d - priprema u šahtu

Analitički broj:
2858/26

Razlog uzorkovanja:
Pritužba potrošača

			Datum uzorkovanja	27.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	14:25
			Datum analize	28.10.2026.
			Datum završetka	31.10.2026.
			Uzorak	**2858/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0.23
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.75
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				18.1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	377
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:
Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: I. Gojaka 4 - priprema u šahtu vrtića Švarča	2854/26	Pritužba potrošača
Karlovac: Donja Švarča 78 - hidrant	2855/26	Pritužba potrošača
Karlovac: Riječka 13b - hidrant	2856/26	Pritužba potrošača
Karlovac: Baščinska cesta 18m - hidrant	2857/26	Pritužba potrošača

			Datum uzorkovanja	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.	27.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	11:15	11:40	13:35	14:20
			Datum analize	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.
			Datum završetka	31.10.2026.	31.10.2026.	31.10.2026.	31.10.2026.
			Uzorak	**2854/26**	**2855/26**	**2856/26**	**2857/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0.29	0.29	0.23	0.25
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.5	17.7	18	17.3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	1.28	0.63	0.64	0.63
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.2	7.3	7.4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				17.2	17.1	17.2	17.6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	375	375	375	376
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	40	-	-	0
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	-	-	25
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	6	10	4	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Vodosprema Strmac - desna	2859/26	Redovan uzorak
Karlovac: Kupska 8 - priprema u šahtu	2860/26	Redovan uzorak
Karlovac: Rakovac 4 - p.o.	2861/26	Redovan uzorak
Karlovac: Ilovac 29 - šaht	2862/26	Redovan uzorak

			Datum uzorkovanja	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	07:25	10:20	07:15	10:30
			Datum analize	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.
			Datum završetka	31.10.2026.	31.10.2026.	31.10.2026.	31.10.2026.
			Uzorak	**2859/26**	**2860/26**	**2861/26**	**2862/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0.2	0.29	0.32	0.28
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16.4	17.7	15.4	17.4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.29	0.4	0.64	1.36
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.3	7.3	7.1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				15.8	16.4	15.2	17.3
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	373	376	394	383
Utrošak $KMnO_4$	mg/l O_2	SM:P-IV-9a:1990	5	0.83	0.76	0.86	0.81
Amonij	NH_4^+ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO_3^- mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	0.6	0.6	3.4	1.6
Kloridi	Cl^- mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	6.4	6	8.6	7
Nitriti	NO_2^- mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	10	30	-	-
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	22	9	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	2	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Donje Mekušje bb - p.o.	2863/26	Redovan uzorak
Karlovac: Kvaternikova 1 - šaht	2864/26	Pritužba potrošača
Karlovac: Zagrad 23d - priprema u šahtu	2865/26	Pritužba potrošača
Radatovići: Mjesno groblje Radatovići	2866/26	Redovan uzorak

			Datum uzorkovanja	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	10:45	09:30	10:30	09:40
			Datum analize	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.
			Datum završetka	31.10.2026.	31.10.2026.	31.10.2026.	31.10.2026.
			Uzorak	**2863/26**	**2864/26**	**2865/26**	**2866/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0.19	0.25	0.25	0.31
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.1	17.5	17.3	12
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.61	0.48	0.47	0.74
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	-	-	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.2	7.2	7.6
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				16.5	15.6	17.4	12.1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	388	371	376	340
Utrošak $KMnO_4$	mg/l O_2	SM:P-IV-9a:1990	5	0.89	-	-	0.96
Amonij	NH_4^+ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	-	-	<0,05
Nitrati	NO_3^- mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	2.9	-	-	3.9
Kloridi	Cl^- mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	8.6	-	-	4.8
Nitriti	NO_2^- mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	-	-	<0,05
Željezo	Fe µg/l	FerroVer Method, HACH	200	-	10	-	-
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	29	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	1	0	6
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	17
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:
Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Krašić: Krašić 87 - mesnica Medven	2867/26	Nakon nesukladnosti
Krašić: Vodosprema Brezarić	2868/26	Nakon nesukladnosti
Krašić: Krašić 136b - hidrant	2869/26	Nakon nesukladnosti
Krašić: Krašić 4D - Dječji vrtić Didi	2870/26	Nakon nesukladnosti

			Datum uzorkovanja	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	12:20	10:50	11:15	11:45
			Datum analize	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.
			Datum završetka	31.10.2026.	31.10.2026.	31.10.2026.	31.10.2026.
			Uzorak	**2867/26**	**2868/26**	**2869/26**	**2870/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0.1	0.09	0.08	0.13
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16.4	13.8	16	15.9
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	305	295	190	350
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	400	450	380	420
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	570	330	475	660
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode ne odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:
Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Karlovac: Cisterna za vodu za ljudsku potrošnju	2871/26	Redovan uzorak
Karlovac: Vrbanićev perivoj bb - hidrant	2872/26	Verifikacija punjenja cisterne
Karlovac: M. Krleže 4e - hidrant	2873/26	Pritužba potrošača

			Datum uzorkovanja	28.10.2026.	28.10.2026.	28.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	19:00	19:00	13:50
			Datum analize	29.10.2026.	29.10.2026.	28.10.2026.
			Datum završetka	1.11.2026.	1.11.2026.	31.10.2026.
			Uzorak	**2871/26**	**2872/26**	**2873/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0.39	0.4	0.27
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.7	17.5	17.7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.27	0.3	0.71
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.3	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				15.7	16.7	15.3
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	382	384	373
Utrošak $KMnO_4$	mg/l O_2	SM:P-IV-9a:1990	5	0.51	0.5	-
Amonij	NH_4^+ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	-
Nitrati	NO_3^- mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	1	1	-
Kloridi	Cl^- mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	5.2	4.8	-
Nitriti	NO_2^- mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**			
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	1	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:
Dolores Rajić, dipl. ing. biol.