

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Ozalj: Vodosprema Vrhovac

Jaškovo: Mali Erjavec 4 - Gavranović

Krašić: Krašić 87 - mesnica Medven

Pribić: Strmac Pribićki 19 - Caffe bar MI-94

Analitički broj:

2534/26

2535/26

2536/26

2537/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:30	09:15	09:55	10:30
Datum analize				28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.
Datum završetka				1.10.2026.	1.10.2026.	1.10.2026.	1.10.2026.
Uzorak				2534/26	2535/26	2536/26	2537/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.36	0.35	0.39	0.31
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16.4	20.8	17.8	19.9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.71	0.27	0.1	0.08
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.5	7.3	7.1	7.2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				16.9	16.7	17.4	18.6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	361	424	683	558
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.68	0.84	0.68	0.76
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6.1	6.4	12.6	3.1
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	1	2	16.4	1.6
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0	0	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl.ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Lasinja: Vodosprema Sv. Jana - desna

Lasinja: Crna Draga 38 - hidrant

Lasinja: Jamnička 36 - hidrant

Vukmanić: Lemić Brdo bb - p.o.

Analitički broj:

2538/26

2539/26

2540/26

2541/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:55	09:00	09:15	08:10
Datum analize				28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.
Datum završetka				1.10.2026.	1.10.2026.	1.10.2026.	1.10.2026.
Uzorak				2538/26	2539/26	2540/26	2541/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	-	-	-	0.24
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		0.1	0.04	0.06	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	30	40	30	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	16.2	13.7	17.8	16.4
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.11	0.21	0.83	0.28
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.2	7.2	7.2	7.4
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				18.2	17.9	18.6	18.6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	355	354	355	341
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.93	0.76	0.68	0.76
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4.6	4.5	4.6	6.9
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	1	1.4	1.2	3.8
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	25	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Imbre Tkalca 2 - šaht

Karlovac: Vodosprema Vučjak

Karlovac: Bašćinska cesta 45a - hidrant

Karlovac: Miroslava Krleža 9 - p.o.

Analitički broj:

2542/26

2543/26

2544/26

2545/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:20	11:30	08:15	10:05
Datum analize				28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.
Datum završetka				1.10.2026.	1.10.2026.	1.10.2026.	1.10.2026.
Uzorak				2542/26	2543/26	2544/26	2545/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.31	0.2	0.19	0.2
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.2	19.5	19.5	19.3
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.2	0.29	0.44	0.61
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.1	7.1	7.1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				18.5	20	19	19.7
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	390	376	372	375
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0.84	0.76	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3.4	0.8	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	9.6	4.2	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	3	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	77
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: M. Krlježe 8c - hidrant

Karlovac: Zagrad 23d - priprema u šahtu

Karlovac: Riječka 13b - hidrant

Analitički broj:

2546/26

2547/26

2548/26

Razlog uzorkovanja:

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				28.9.2026.	28.9.2026.	28.9.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:25	11:40	14:00
Datum analize				28.9.2026.	28.9.2026.	29.9.2026.
Datum završetka				1.10.2026.	1.10.2026.	2.10.2026.
Uzorak				2546/26	2547/26	2548/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0.19	0.22	0.19
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19.1	16.5	19.1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.43	0.7	0.43
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.1	7.1	7.1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				20.1	21.1	20.1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	375	377	375
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK			
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

