Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Utinja Vrelo Vojnić: Precrpna stanica Vujići	2656/26	Redovan uzorak
Borlin: Levkušje 35a - p.o.	2657/26	Redovan uzorak
Karlovac: Draganićki Vrh 8 - šaht	2658/26	Redovan uzorak
Ozalj: Kurilovac 1 - Grad Ozalj	2659/26	Redovan uzorak

			Datum uzorkovanja	9.10.2026.	9.10.2026.	9.10.2026.	9.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	07:45	09:10	08:50	08:00
			Datum analize	9.10.2026.	9.10.2026.	9.10.2026.	9.10.2026.
			Datum završetka	12.10.2026.	12.10.2026.	12.10.2026.	12.10.2026.
			Uzorak	**2656/26**	**2657/26**	**2658/26**	**2659/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0.19	-	0.21	0.37
Klor dioksid	ClO_2 mg/l	DPD metoda		-	0.23	-	-
Kloriti	ClO_2^- µg/l	DPD metoda	700	-	20	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	18.1	19.5	15.7	21.2
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.59	0.16	0.27	0.93
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.5	7.6	7.2	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				19.5	19.3	18.8	19.1
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	211	352	582	365
Utrošak $KMnO_4$	mg/l O_2	SM:P-IV-9a:1990	5	0.43	0.38	0.73	0.65
Amonij	NH_4^+ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO_3^- mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3.7	10	2	5.9
Kloridi	Cl^- mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	2.2	8.4	2	2.4
Nitriti	NO_2^- mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	1	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	-	-	-	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:
Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:	Analitički broj:	Razlog uzorkovanja:
Jaškovo: Vodosprema Vuksani	2660/26	Redovan uzorak
Krašić: Krašić 87 - mesnica Medven	2661/26	Redovan uzorak
Pribić: Vodosprema Okrug	2662/26	Redovan uzorak
Karlovac: Trogirska 12 - hidrant	2663/26	Pritužba potrošača

			Datum uzorkovanja	9.10.2026.	9.10.2026.	9.10.2026.	9.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	08:45	09:30	10:30	13:50
			Datum analize	9.10.2026.	9.10.2026.	9.10.2026.	10.10.2026.
			Datum završetka	12.10.2026.	12.10.2026.	12.10.2026.	13.10.2026.
			Uzorak	**2660/26**	**2661/26**	**2662/26**	**2663/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0.32	0.33	0.27	0.27
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	15.2	18.3	13.2	18.7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.42	0.1	0.81	0.62
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7	7.1	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				18.2	15.4	16.5	13.4
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	423	675	556	377
Utrošak $KMnO_4$	mg/l O_2	SM:P-IV-9a:1990	5	0.72	0.65	0.66	-
Amonij	NH_4^+ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
Nitrati	NO_3^- mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	6.3	12.3	3.1	-
Kloridi	Cl^- mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	4	15	2	-
Nitriti	NO_2^- mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	broj/100ml	HRN EN ISO 14189:2016	0	0	-	-	-

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:
Dolores Rajić, dipl. ing. biol.

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: Riječka 13b - hidrant
Karlovac: Primorska 44 - šaht

Analitički broj:
2664/26
2665/26

Razlog uzorkovanja:
Pritužba potrošača
Redovan uzorak

			Datum uzorkovanja	9.10.2026.	9.10.2026.
			Vrijeme uzorkovanja	15:15	15:45
			Datum analize	10.10.2026.	10.10.2026.
			Datum završetka	13.10.2026.	13.10.2026.
			Uzorak	**2664/26**	**2665/26**
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl_2 mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2018	0,5	0.37	0.25
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17.2	19.1
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0.98	0.26
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7.3	7.3
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				12.8	12.3
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	371	371
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	**Mjerna jedinica**	**Metoda**	**MDK**		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	3
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upravljanja sig. vode za ljud. potrošnju:
Dolores Rajić, dipl. ing. biol.