

Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Karlovac: Vatrogasna cesta 5 - p.o.

Karlovac: Vodosprema Strmac - lijeva

Vukmanić: Knez Gorica 32 - p.o.

Lasinja: Crna Draga 38 - hidrant

Analitički broj:

2123/26

2124/26

2125/26

2127/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				07:40	10:00	09:35	08:35
Datum analize				17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.
Datum završetka				20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.
Uzorak				2123/26	2124/26	2125/26	2127/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,07	0,21	0,14	-
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		-	-	-	0,26
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	22,5	17,4	20,5	15,9
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,35	0,47	0,27	0,28
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	bez	bez
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,3	7,6	7,4	7,1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,5	23,1	20,9	21,6
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	397	382	338	361
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM: P-IV-9a: 1990	5	0,57	0,59	0,54	0,43
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	3,1	1,1	6,7	4,6
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	8,6	4,6	3,8	3
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan	Mn µg/l	Visocolor HE Manganese	50	-	16	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	1	0	0	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:

Lasinja: Trg hrvatskih branitelja 1 - šaht

Lasinja: Desno Sredičko 42a - H 4632

Karlovac: Baščinska cesta 18m - hidrant

Karlovac: Miroslava Krleža 9 - p.o.

Analitički broj:

2128/26

2129/26

2130/26

2131/26

Razlog uzorkovanja:

Redovan uzorak

Redovan uzorak

Pritužba potrošača

Pritužba potrošača

Datum uzorkovanja				17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				08:45	08:50	08:45	10:10
Datum analize				17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.	17.8.2026.
Datum završetka				20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.	20.8.2026.
Uzorak				2128/26	2129/26	2130/26	2131/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	-	-	0,15	0,17
Klor dioksid	ClO ₂ mg/l	DPD metoda		0,3	0,28	-	-
Kloriti	ClO ₂ ⁻ µg/l	DPD metoda	700	50	-	-	-
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	17,5	21,4	19,1	18,5
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,28	0,29	0,91	1,05
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0	0	0
Miris		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Okus		HRN EN 1622:2008	bez	bez	bez	-	-
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,1	7,1	7,2	7,2
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost, °C				21,6	22,2	23,1	22,9
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	361	360	383	382
Utrošak KMnO ₄	mg/l O ₂	SM:P-IV-9a:1990	5	0,67	0,53	-	-
Amonij	NH ₄ ⁺ mg/l	HRN ISO 7150-1:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
Nitrati	NO ₃ ⁻ mg/l	SM 4500 B (24. izd. 2023)	50	4,6	4,6	-	-
Kloridi	Cl ⁻ mg/l	HRN ISO 9297:1998	250	3,4	3,2	-	-
Nitriti	NO ₂ ⁻ mg/l	HRN EN 26777:1998	0,5	<0,05	<0,05	-	-
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK				
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0	4	3
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).


U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.





Analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac Tel: 047 649 100

Zona opskrbe i adresa uzorkovanja:
Karlovac: V. Mačeka 6, pripr. u šahtu
Karlovac: Petra Kružića 20 - hidrant

Analitički broj:
2132/26
2133/26

Razlog uzorkovanja:
Pritužba potrošača
Redovan uzorak

Datum uzorkovanja				17.8.2026.	17.8.2026.
Vrijeme uzorkovanja				11:05	11:45
Datum analize				17.8.2026.	17.8.2026.
Datum završetka				20.8.2026.	20.8.2026.
Uzorak				2132/26	2133/26
FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK	dezinficirana voda	dezinficirana voda
Slobodni klor	Cl ₂ mg/l	HRN EN ISO 7393-2:2001	0,5	0,19	0,15
Temperatura	°C	SM 2550 B (24. izd. 2023)	25	19,9	18,7
Mutnoća	NTU	HRN EN ISO 7027-1:2016	4	0,35	0,96
Boja	mg/l PtCo skale	HRN EN ISO 7887:2012	20	0	0
Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	HRN EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	7,2	7,1
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost , °C				22,7	21,3
Vodljivost	µS/cm/20°C	HRN EN 27888:2008	2500	386	381
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI	Mjerna jedinica	Metoda	MDK		
Broj kolonija 36°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	0	0
Broj kolonija 22°C	broj/1ml	HRN EN ISO 6222:2000	100	2	0
Ukupni koliformi	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Escherichia coli	broj/100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014	0	0	0
Enterokoki	broj/100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000	0	0	0

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

U okviru izvršenog ispitivanja uzorci vode odgovaraju odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Napomena: -

Voditelj službe upr. sigurnošću vode za ljud. potrošnju:

Dolores Rajić, dipl. ing.

